

**MARCADO CE**  
CE MARKING



**DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**  
TECHNICAL FILE

**1 NOMBRE: NAPOLEÓN ARMENGOL S.L.**  
NAME:

**DIRECCIÓN: PINTOR JOAN MIRÓ, 12-14**  
**ADDRESS: POL. IND. CAN HUMET DE DALT**  
**08213 POLINYÀ (BARCELONA)**  
**SPAIN**

**TEL.: (+34) 93 713 24 44**

PHONE:

**FAX: (+34) 93 713 20 58**

FAX:

**2 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:**  
PRODUCT'S IDENTIFICATION:

**REFERENCIA Y TIPO: MANGUITO ENCHUFABLE DE ACERO**  
**GALVANIZADO EN CALIENTE "ARMENGOL ARMET HD"**

REFERENCE AND TYPE: STEEL COUPLING UNTHREADED HOT DIP GALVANIZED  
"ARMENGOL ARMET HD"

REFERENCIA REFERENCE	MEDIDA SIZE
<b>020MARMG16</b>	<b>M16</b>
<b>020MARMG20</b>	<b>M20</b>
<b>020MARMG25</b>	<b>M25</b>
<b>020MARMG32</b>	<b>M32</b>
<b>020MARMG40</b>	<b>M40</b>
<b>020MARMG50</b>	<b>M50</b>
<b>020MARMG63</b>	<b>M63</b>

**3 DIRECTIVAS CONCERNIENTES A ESTE PRODUCTO.**  
DIRECTIVES CONCERNING THAT PRODUCT.

**DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN (2014/35/UE)**

DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35/UE

**4 PREVISIONES CON LAS QUE CUMPLE EL PRODUCTO**  
PROVISIONS THAT THE PRODUCT CONFORMS WITH.

**LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS:**

THOSE ESTABLISHED IN NORMES:

**UNE-EN-61386-1**

**SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. PARTE 1: REQUISITOS GENERALES** (CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT. PART 1: GENERAL REQUIREMENTS)

**UNE-EN-61386-21**

**SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. PARTE 21: REQUISITOS PARTICULARES. SISTEMAS DE TUBOS RÍGIDOS.**

(CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT - PART 21: PARTICULAR REQUIREMENTS - RIGID CONDUIT SYSTEMS)

**UNE-EN-60423**

**SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. DIÁMETROS EXTERIORES DE LOS TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ROSCAS PARA TUBOS Y ACCESORIOS.**

(CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT. OUTSIDE DIAMETERS OF CONDUITS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS AND THREADS FOR CONDUITS AND FITTINGS).

**ISO-1461**

**RECUBRIMIENTO GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS ACABADOS DE HIERRO Y ACERO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO.**

(HOT DIP GALVANIZED COATINGS ON FABRICATED IRON AND STEEL ARTICLES - SPECIFICATIONS AND TEST METHODS ).

**5 SOLUCIONES ADOPTADAS**  
SOLUTIONS ADOPTED

**DADO QUE LA INSTALACIÓN DE TUBOS DEBE MONTARSE CON LOS ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE, EL SISTEMA ES ADECUADO Y SEGURO SIN NECESIDAD DE SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS AL RESPECTO.**

THE CONDUIT SYSTEM SHOULD BE ASSEMBLED WITH ACCESSORY SUPPLIED BY THE MANUFACTURER AND FOR THAT THE RESULT SYSTEM IS APPROPRIATE AND SAFE WITHOUT ANY COMPLEMENTARY SOLUTION

**6 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN UNE-EN-61386-1/21: 555711544010**  
PRODUCT DESCRIPTION AS UNE-EN-61386-1/21

**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 5 (LA MÁXIMA)**  
RESISTANCE TO COMPRESSION (THE MAXIMUM)

**RESISTENCIA AL IMPACTO: 5 (LA MÁXIMA)**  
RESISTANCE TO IMPACT (THE MAXIMUM)

**TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO: 5 (-45°C) (LA MÁXIMA)**  
LOWER TEMPERATURE RANGE (THE MAXIMUM)

**TEMPERATURA MÁXIMA DE INSTALACIÓN Y SERVICIO: 7 (+400°C) (LA MÁXIMA)**  
UPPER TEMPERATURE RANGE (THE MAXIMUM)

**RESISTENCIA AL CURVADO: 1 (RIGIDO)**

CURVE RESISTANCE

**PROPIEDADES ELÉCTRICAS: 1 (CONTINUIDAD ELÉCTRICA)**

ELECTRICAL PROPERTIES: ELECTRICAL CONTINUITY

**RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE OBJETOS SOLIDOS: 5**

PROTECTION AGAINST INGRESS OF SOLID OBJECTS

**RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA: 4**

PROTECTION AGAINST INGRESS OF WATER

**RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 4 (ALTA PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR)**

CORROSION RESISTANCE

**RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 0 (NO DECLARADA)**

TENSILE STRENGTH

**RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA: 1 (NO PROPAGADOR DE LA LLAMA)**

RESISTANCE TO FLAME PROPAGATION

**RESISTENCIA A CARGAS SUSPENDIDAS: 0 (NO DECLARADA)**

RESISTANCE TO SUSPENDED LOADS

**DIMENSIONES: VER PLANO GENERAL DEL PRODUCTO.**

DIMENSIONS

**7 MATERIAL EMPLEADO:**

MATERIAL

**TUBO DE ACERO CALIBRADO SEGÚN NORMA EN10305 CON GRADO DE ACERO C/CR**

STEEL CALIBRATED CONDUIT AS STANDARD EN10305 WITH STEEL GRADE C/CR

**8 INSTRUCCIONES DE USO.**

INSTRUCTIONS FOR USE.

**LOS MANGUITOS DEBEN SER UTILIZADOS SOLO CON TUBOS Y ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE.****ESTOS MANGUITOS NO ESTÁN PREPARADOS PARA SER ROSCADOS YA QUE ESTÁN FABRICADOS PARA SER INSTALADOS CON TUBOS Y ACCESORIOS ENCHUFABLES.****LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL REBT (REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, SEGÚN ITC-BT-20/21 REBT:2002 Y EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN 2014/35/UE):****TRAZADO/SUJECIONES:****- EL TRAZADO DE LOS TUBOS, CURVAS Y MANGUITOS SE REALIZARÁ SIGUIENDO LÍNEAS VERTICALES, HORIZONTALES Y PARALELAS A LAS PAREDES DEL LOCAL DONDE SE EFECTÚA LA INSTALACIÓN.**

- **LOS TUBOS SE FIJARÁN CON BRIDAS DE SUJECCIÓN O ABRAZADERAS A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 0,5M Y SE COLOCARÁN SUJECCIONES EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN, EMPALMES Y ENTRADAS A CAJA O APARATO.**
- **PARA PREVENIR LAS CONDENSACIONES DE AGUA EN EL INTERIOR DEL SISTEMA DE TUBOS, SE USARÁ UNA "T" EN LA QUE UNO DE LOS BRAZOS NO SE EMPLEARÁ.**

#### **UNIONES:**

- **LOS TUBOS Y CURVAS SE UNIRÁN ENTRE SÍ MEDIANTE MANGUITOS, QUE ASEGUREN LA CONTINUIDAD DE LA PROTECCIÓN QUE PROPORCIONAN A LOS CONDUCTORES. EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE TUBO SE USARÁ UN MANGUITO ENCHUFABLE (TUBO CON LOS EXTREMOS SIN ROSCA) O ROSCADO (TUBO CON LOS EXTREMOS ROSCADOS).**
- **EN LOS MANGUITOS ENCHUFABLES ES NECESARIO SILICONAR LA UNIÓN PARA OBTENER LA IP54.**

#### **INSTALACIÓN CONDUCTORES:**

- **LOS CONDUCTORES SE INTRODUCIRÁN EN LOS TUBOS, CURVAS Y MANGUITOS UNA VEZ ESTÉN COLOCADOS EN OBRA.**

#### **REGISTROS: CAJAS DE DERIVACIÓN/EMPALME**

- **SE COLOCARÁN LOS REGISTROS NECESARIOS PARA QUE SEA FÁCIL LA INTRODUCCIÓN O LA RETIRADA DE LOS CONDUCTORES, UNA VEZ LOS TUBOS Y CURVAS ESTÁN PUESTOS Y FIJADOS EN OBRA.**
- **LOS REGISTROS EN TRAMOS RECTOS NO ESTARÁN SEPARADOS ENTRE SÍ MÁS DE 15 METROS.**
- **LOS CODOS Y LAS TES DE ALUMINIO SE UTILIZARÁN PARA REGISTROS Y CAMBIOS DE DIRECCIONES DONDE SEA IMPOSIBLE COLOCAR LOS ACCESORIOS DE CURVAS.**
- **EN EL INTERIOR DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN SE REALIZARÁN LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES.**
- **LAS DIMENSIONES DE LAS CAJAS SERÁN TALES QUE PERMITAN ALOJAR DE FORMA HOLGADA TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTENER.**

#### **CURVAS:**

- **EL NÚMERO DE CURVAS EN ÁNGULO SITUADAS ENTRE DOS REGISTROS CONSECUTIVOS NO SERÁ SUPERIOR A 3.**
- **LAS CURVAS NO ORIGINARÁN REDUCCIONES DE SECCIÓN INADMISIBLES.**

#### **OTROS:**

- **LOS TUBOS METÁLICOS QUE SEAN ACCESIBLES DEBEN PONERSE A TIERRA.**
- **NO PODRÁN UTILIZARSE LOS TUBOS METÁLICOS COMO CONDUCTORES DE PROTECCIÓN O DE NEUTRO.**

THIS COUPLINGS MUST BE USED ONLY WITH CONDUIT AND ACCESSORIES SUMINISTRED BY THE MANUFACTURER.

THESE COUPLINGS ARE NOT PREPARED TO BE THREADED BECAUSE THEY ARE MANUFACTURED TO BE IN USED IN ELECTRICAL INSTALLATIONS WITH NON-THREADED CONDUITS AND ACCESSORIES.

THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT WILL BE ACCORDING AS THE INSTRUCTIONS OF THE REBT (ELECTROTECHNICAL REGULATION OF LOW TENSION, ACCORDING ITC-BT-20/21 AND ACCORDING TO THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/UE):

#### LAYOUT/SUPPORTS

- CONDUIT, BEND AND COUPLINGS LAYOUT WILL TAKE PLACE FOLLOWING VERTICAL AND HORIZONTAL LINES AND PARALLEL TO THE WALLS OF THE LOCAL WHERE IS INSTALLED.
- CONDUITS SHALL BE FIXED BY CLAMPS STRAPS OR BRACING FOR A MAXIMUM OF 0,50M. AND PLACED SUPPORTS SHALL BE INSTALLED IN CHANGES OF DIRECTION OR ENTRANCE OF JUNCTION BOX OR APPARATUS.
- TO PREVENT WATER CONDENSATIONS INSIDE THE CONDUIT SYSTEM IS NECESSARY TO USE A "T" . ONE OF THE ARMS OF THE T NOT BE USED.

#### UNIONS:

- CONDUITS AND BENDS WILL PLUG TOGETHER BY COUPLINGS THAT ENSURE THE PROTECTION PROVIDED TO THE CONDUCTORS.
- DEPENDING ON THE TYPE OF THE CONDUIT AN UNTHREAD COUPLING (CONDUIT WITHOUT THREAD IN THE ENDS) OR THREAD COUPLING (CONDUIT WITH THREAD IN THE ENDS) WILL BE USED.
- IN UNTHREADED COUPLINGS IS NECESSARY TO PUT SILICONE IN THE UNIONS TO GET THE IP54.

#### INSTALLATION CONDUCTOR:

- PUT THE CONDUIT, THE BEND AND THE COUPLINGS IN HIS PLACE AND THEN PUT THE CONDUCTORS THROUGH THE CONDUITS.

#### JUNCTION BOXES/

- IT WILL BE PLACED THE NECESSARY REGISTERS IN ORDER TO MAKE EASY THE INTRODUCTION OR WITHDRAWAL OF THE CONDUCTORS ONCE CONDUITS AND BENDS ARE SET IN HIS FINAL PLACE.
- THE REGISTERS IN STRAIGHT SECTIONS WILL NOT BE SEPARATED FROM EACH OTHER OVER THAN 15 METERS.
- ELBOWS AND TES ALUMINUM WILL BE USED IN REGISTERS AND CHANGES OF DIRECTION WHERE IT COULD BE IMPOSSIBLE TO PLACE THE ACCESSORIES OF CURVES.
- THE CONNECTIONS BETWEEN CABLES WILL BE DONE INSIDE THE JUNCTION BOXES.
- DIMENSIONS OF THE BOXES SHOULD BE SUCH THAT HOSTING ALL DRIVERS THAT MUST CONTAIN.

#### CURVES:

- THE NUMBER OF CURVES IN ANGLE, LOCATED BETWEEN TWO CONSECUTIVE REGISTERS WILL NOT BE MORE THAN 3.
- CURVES WILL NOT CAUSE INADMISSIBLE SECTION REDUCTION.

#### OTHERS:

- THE METAL CONDUITS THAT ARE ACCESSIBLE MUST BE CONNECTED WITH THE EARTH INSTALLATION.
- NOT BE USED METAL CONDUITS AS PROTECTION OR NEUTRAL CONDUCTOR.

## 9 ENSAYOS DE VERIFICACIÓN: VERIFICATION TEST:

**ENSAYOS DE VERIFICACIÓN: ENSAYOS REALIZADOS EN LABORATORIO PROPIO Y EN CENTROS EXTERNOS S/UNE-EN-61386-1, s/UNE-EN-61386-21, s/UNE-EN-60423 Y ISO-1461**

VERYFING TESTS: TESTS REALISED IN OUR LABORATORIES AND THIRD PARTIES ACCORDING STANDARD UNE-EN-61386-1, UNE-EN-61386-21, UNE-EN- 60423 AND ISO-1461

**SÓLO DISPONIBLES BAJO ORDEN EXPRESA DE AUTORIDADES COMPETENTES.**

THEY ARE ONLY AVAILABLE UNDER EXPRESS ORDER TO COMPETENT AUTHORITIES

## **10 PLANO GENERAL DEL PRODUCTO.**

PRODUCT DRAWINGS.

**PARA CADA FAMILIA DE PRODUCTO EXISTE UNA COLECCIÓN COMPLETA DE PLANOS PARA USO INTERNO, ACTUALIZADOS. (SÓLO DISPONIBLES BAJO ORDEN EXPRESA DE AUTORIDADES COMPETENTES).**

FOR EACH RANGE OF PRODUCT FAMILY THERE ARE A COMPLET SET OF DRAWINGS COLLECTION FOR INTERN USE, UPDATED. (THEY ARE ONLY AVAILABLE UNDER EXPRESS ORDER TO COMPETENT AUTHORITIES.)

## **11 ANÁLISIS DE RIESGOS**

RISK ANALISIS

**EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS APLICADO AL PRODUCTO TUBO DE ACERO ENCHUFABLE “ARMENGOL ARMET” ELECTROGALVANIZADO REFLEJA QUE TODOS LOS RIESGOS IDENTIFICADOS ESTÁN CUBIERTOS POR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ARMONIZADAS SIGUIENTES:**

THE RESULTS OF RISK ANALYSIS APPLIED TO THE PRODUCT “STEEL RIGID CONDUIT UNTHREADED ELECTROGALVANIZED “ARMENGOL ARMET ” REFLECTS THAT ALL RISK ARE COVERED BY THE APPLICATION OF THE FOLLOWING HARMONIZED STANDARDS:

**UNE-EN-61386-1 SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. PARTE 1: REQUISITOS GENERALES** (CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT. PART 1: GENERAL REQUIREMENTS)

**UNE-EN-61386-21 SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. PARTE 21: REQUISITOS PARTICULARES. SISTEMAS DE TUBOS RÍGIDOS.** (CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT - PART 21: PARTICULAR REQUIREMENTS - RIGID CONDUIT SYSTEMS)

**UNE-EN-60423 SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. DIÁMETROS EXTERIORES DE LOS TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ROSCAS PARA TUBOS Y ACCESORIOS.** (CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT. OUTSIDE DIAMETERS OF CONDUITS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS AND THREADS FOR CONDUITS AND FITTINGS).

**ISO-1461 RECUBRIMIENTO GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS  
ACABADOS DE HIERRO Y ACERO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO.**  
(HOT DIP GALVANIZED COATINGS ON FABRICATED IRON AND STEEL ARTICLES -  
SPECIFICATIONS AND TEST METHODS ).


**NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA**  
NAME FUNCTION AND SIGNATURE OF THE AUTHORISED PERSON

SALVADOR ARMENGOL  
GERENTE  
NAPOLEON ARMENGOL S.L.

## PLANO GENERAL DEL PRODUCTO

### PRODUCT DRAWING

## MANGUITO ENCHUFABLE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE "ARMENGOL ARMET HD"



Chafilanes de 0,5 x 45°

## MARCA IDENTIFICATIVA

### MARKING

**Los manguitos se suministran en cajas con etiqueta identificativa.**

The couplings are packing with boxes with a label of identity.

**Nota: Recubrimiento mínimo 35 micras. Media 45 micras según ISO-1461**

Note: minimum coating 45 microns. Average 55 microns as ISO-1461

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### TECHNICAL FEATURES

Referencia	Ø NOMINAL	Ø INTERIOR (d1)	Ø INTERIOR (d2)	LONGITUD (L)	ESPESOR (E)
020MARM016	M16	Ø18,3	16.3	45	1,0
020MARM020	M20	Ø22,3	20.3	50	1,0
020MARM025	M25	Ø27,3	25.3	55	1,0
020MARM032	M32	<u>Ø35,4</u>	32.4	65	1,5
020MARM040	M40	Ø43,4	40.4	70	1,5
020MARM050	M50	Ø53,4	50.4	90	1,5
020MARM063	M63	Ø66,5	63.5	105	1,5

**Nota: Dimensiones en mm.**

Note: Dimension in mm.